

**Звіт**  
**про проведення технічного обстеження**  
**стану забезпечення доступності навчальних приміщень Олександрійського педагогічного**  
**фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського для осіб з інвалідністю та інших маломобільних**  
**груп населення**

В Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2.-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти.»; ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності об'єктів Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського та безпеки пересування МГН: безбар'єрне пересування по прилеглої території; наявність визначених місць (10 % від загальної кількості) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення-наявні пандуси, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху; уздовж обох боків сходів і пандусів, встановлено огорожу з поручнями; влаштовані кнопки виклику поруч з вхідними дверима з доступом до них інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; широкі двері; широкі коридори; наявність доступних і пристосованих для МГН санвузлів. На пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м.; та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищенаведене, Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О.Сухомлинського забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

**Голова комісії з технічного обстеження**  
**будівель і споруд**



**М.Г.Сердюк**